



VKF Anerkennung Nr. 33268

Inhaber /-in
Fischer Rista AG
Hauptstrasse 90
5734 Reinach AG
Schweiz

Hersteller /-in
-

Gruppe 261 - Baukonstruktionen und Bausysteme

Produkt FIRIKA-WÄRMEDÄMMENDER BAUTEILANSCHLUSS REI60

Beschreibung Kragplattenanschluss für tragende Stahlbetonkonstruktionen, Wärmedämmelement aus EPS AIRPOR PERIMETER B-3000 032 (D=140mm, RD=28-32kg/m³), oben und unten abgedeckt mit Platten AESTUVER, (D=10mm, RD=950kg/m³), mit/ohne Transport- und Montagehilfe (D<1.5mm), D=160mm

Anwendung REI 60
Anleitung für Bemessung und Konstruktion nach Angabe des Gesuchstellers.
Bei allen Gebäudehöhen (inkl. Hochhäuser) im Bereich der Aussenwandkonstruktion anwendbar.

Unterlagen MPA BS, Braunschweig: Prüfbericht '2104/698/23' (03.05.2024); Dr. sc. ETH Erich Hugi, Zürich: Gutachten '6050.300_041' (28.05.2024)

Prüfbestimmungen EN 1363-1; EN 1365-2

Beurteilung Feuerwiderstandsklasse REI 60

Gültigkeitsdauer 31.12.2029
Ausstellungsdatum 19.12.2024
Ersetzt Dokument vom 31.10.2024

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Marcel Donzé

Konrad Häusler



Auskunft über die Anwendbarkeit gemäss den Schweizerischen Brandschutzvorschriften

VKF Anerkennung Nr. 33268

Inhaber /-in: Fischer Rista AG

Gültigkeitsdauer: 31.12.2029

Ausstellungsdatum: 19.12.2024

Direkter Anwendungsbereich

Keine weiteren Anwendungen möglich.

Erweiterter Anwendungsbereich

Der erweiterte Anwendungsbereich richtet sich nach folgendem Dokument:

Gutachten DR. sc. ETH Erisch Hugli, Zürich, Nr. 6050.300_041 vom 28.05.2024

- Wärmedämmelement aus EPS ($RD \leq 32 \text{ kg/m}^3$) oder XPS ($RD \leq 45 \text{ kg/m}^3$)
- Reduzierung Fugenbreite
- Weitere Ausführungsvarianten gemäss Gutachten