



## VKF Anerkennung Nr. 33268

**Inhaber /-in**

Fischer Rista AG  
Hauptstrasse 90  
5734 Reinach AG  
Schweiz

**Hersteller /-in**

-

**Gruppe**

261 - Baukonstruktionen und Bausysteme

**Produkt**

FIRIKA-WÄRMEDÄMMENDER BAUTEILANSCHLUSS REI60

**Beschreibung**

Kragplattenanschluss für tragende Stahlbetonkonstruktionen, Wärmedämmelement aus EPS AIRPOR PERIMETER B-3000 032 (D=140mm, RD=28-32kg/m<sup>3</sup>), oben und unten abgedeckt mit Platten AESTUVER (D=10mm, RD=950kg/m<sup>3</sup>), D=160mm

**Anwendung**

REI 60

Anleitung für Bemessung und Konstruktion nach Angabe des Gesuchstellers.  
Bei allen Gebäudehöhen (inkl. Hochhäuser) im Bereich der Aussenwandkonstruktion anwendbar.

**Unterlagen**

MPA BS, Braunschweig: Prüfbericht '2104/698/23' (03.05.2024); Dr. sc. ETH Erich Hugi, Zürich: Gutachten '6050.300\_041' (28.05.2024)

**Prüfbestimmungen**

EN 1363-1; EN 1365-2

**Beurteilung**

Feuerwiderstandsklasse REI 60

**Gültigkeitsdauer**

31.12.2029

**Ausstellungsdatum**

31.10.2024

**Ersetzt Dokument vom**

-

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Marcel Donzé

Konrad Häusler



Auskunft über die Anwendbarkeit gemäss den Schweizerischen Brandschutzvorschriften

**VKF Anerkennung Nr. 33268**

**Inhaber /-in:** Fischer Rista AG

**Gültigkeitsdauer:** 31.12.2029

**Ausstellungsdatum:** 31.10.2024

---

## Direkter Anwendungsbereich

Keine weiteren Anwendungen möglich.

## Erweiterter Anwendungsbereich

Der erweiterte Anwendungsbereich richtet sich nach folgendem Dokument:

Gutachten DR. sc. ETH Erisch Hugli, Zürich, Nr. 6050.300\_041 vom 28.05.2024

- Wärmedämmelement aus EPS ( $RD \leq 32 \text{ kg/m}^3$ ) oder XPS ( $RD \leq 45 \text{ kg/m}^3$ )
- Reduzierung Fugenbreite
- Weitere Ausführungsvarianten gemäss Gutachten