



VKF Anerkennung Nr. 33269

Inhaber /-in

Fischer Rista AG
Hauptstrasse 90
5734 Reinach AG
Schweiz

Hersteller /-in

-

Gruppe

261 - Baukonstruktionen und Bausysteme

Produkt

FIRIKA-WÄRMEDÄMMENDER BAUTEILANSCHLUSS REI90

Beschreibung

Kragplattenanschluss für tragende Stahlbetonkonstruktionen, Wärmedämmelement aus EPS AIRPOR PERIMETER B-3000 032 (D=130mm, RD=28-32kg/m³), oben und unten abgedeckt mit Platten AESTUVER (D=15mm, RD=950kg/m³), D=160mm

Anwendung

REI 90

Anleitung für Bemessung und Konstruktion nach Angabe des Gesuchstellers.
Bei allen Gebäudehöhen (inkl. Hochhäuser) im Bereich der Aussenwandkonstruktion anwendbar.

Unterlagen

MPA BS, Braunschweig: Prüfbericht '2104/698/23' (03.05.2024); Dr. sc. ETH Erich Hugi, Zürich: Gutachten '6050.300_041' (28.05.2024)

Prüfbestimmungen

EN 1363-1; EN 1365-2

Beurteilung

Feuerwiderstandsklasse REI 90

Gültigkeitsdauer

31.12.2029

Ausstellungsdatum

31.10.2024

Ersetzt Dokument vom

-

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Marcel Donzé

Konrad Häusler



Auskunft über die Anwendbarkeit gemäss den Schweizerischen Brandschutzvorschriften

VKF Anerkennung Nr. 33269

Inhaber /-in: Fischer Rista AG

Gültigkeitsdauer: 31.12.2029

Ausstellungsdatum: 31.10.2024

Direkter Anwendungsbereich

Keine weiteren Anwendungen möglich.

Erweiterter Anwendungsbereich

Der erweiterte Anwendungsbereich richtet sich nach folgendem Dokument:

Gutachten DR. sc. ETH Erisch Hugli, Zürich, Nr. 6050.300_041 vom 28.05.2024

- Wärmedämmelement aus EPS ($RD \leq 32 \text{ kg/m}^3$) oder XPS ($RD \leq 45 \text{ kg/m}^3$)
- Reduzierung Fugenbreite
- Weitere Ausführungsvarianten gemäss Gutachten