



VKF Anerkennung Nr. 33270

Inhaber /-in

Fischer Rista AG
Hauptstrasse 90
5734 Reinach AG
Schweiz

Hersteller /-in

-

Gruppe

261 - Baukonstruktionen und Bausysteme

Produkt

FIRIKA-WÄRMEDÄMMENDER BAUTEILANSCHLUSS REI120

Beschreibung

Kragplattenanschluss für tragende Stahlbetonkonstruktionen, Wärmedämmelement aus Steinwolle SWISSPORROC TYP 150 (D=160mm, RD=150kg/m³), D=160mm

Anwendung

REI 120-RF1

Anleitung für Bemessung und Konstruktion nach Angabe des Gesuchstellers.
Bei allen Gebäudehöhen (inkl. Hochhäuser) im Bereich der Aussenwandkonstruktion anwendbar.

Unterlagen

MPA BS, Braunschweig: Prüfbericht '2104/698/23' (03.05.2024); Dr. sc. ETH Erich Hugi, Zürich: Gutachten '6050.300_041' (23.05.2024)

Prüfbestimmungen

EN 1363-1; EN 1365-2

Beurteilung

Feuerwiderstandsklasse REI 120

Gültigkeitsdauer

31.12.2029

Ausstellungsdatum

31.10.2024

Ersetzt Dokument vom

-

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Marcel Donzé

Konrad Häusler



Auskunft über die Anwendbarkeit gemäss den Schweizerischen Brandschutzvorschriften

VKF Anerkennung Nr. 33270

Inhaber /-in: Fischer Rista AG

Gültigkeitsdauer: 31.12.2029

Ausstellungsdatum: 31.10.2024

Direkter Anwendungsbereich

Keine weiteren Anwendungen möglich.

Erweiterter Anwendungsbereich

Der erweiterte Anwendungsbereich richtet sich nach folgendem Dokument:

Gutachten DR. sc. ETH Erisch Hugli, Zürich, Nr. 6050.300_041 vom 28.05.2024

- Variante Dämmung: Steinwoll-Dämmstoffe ($RD \leq 150 \text{ kg/m}^3$), Schmelzpunkt $\geq 1000^\circ\text{C}$
- Reduzierung Fugenbreite
- Weitere Ausführungsvarianten gemäss Gutachten